

Затверджено:  
Наказом генерального директора  
театру ім. М.Заньковецької  
від « 22 » березня 2007 р. № 43

## **Інструкція**

### **про заходи пожежної безпеки при орендуванні приміщень театру, проведенні вистав, концертів, гастролей та інших масових заходів**

1. При орендуванні приміщень театру, проведенні гастролей, концертів, вистав чи інших масових заходів необхідно за п'ять днів до проведення оренди, гастролей надати у відділ охорони праці, пожежної та техногенної безпеки театру:

- **акти вогнетривкої обробки декорацій;**
- **сертифікати відповідності вимог пожежної безпеки на світлофільтри із плівок;**
- **протоколи перевірки діелектричної міцності ізоляції електропроводки до сценічного освітлення та іншої апаратури;**
- **документи про погодження оренди в Галицькому районному відділі м.Львова ДСНС України у Львівській області.**

2. Організаторам масового заходу (орендарям) – пройти у відділі охорони праці, пожежної та техногенної безпеки театру інструктаж з питань пожежної безпеки і ознайомити учасників масового заходу з даною інструкцією.

3. Усі горючі декорації, сценічне оформлення, драпірування в залах для глядачів та фойє мають бути важкозаймистими або обробленими вогнезахисними речовинами для надання їм таких властивостей.

4. Забороняється використання в театрі горючих декорацій і сценічного оформлення, які не були оброблені вогнезахисною речовиною.

5. Забороняється використання в театрі декорацій і сценічного оформлення виготовленого із синтетичних матеріалів.

6. Декорації та інші предмети оформлення сцени не повинні виступати за лінію, що вказує межу опускання протипожежної завіси.

7. Для художнього оформлення спектаклів, концертів на сцені забороняється паління цигарок, застосування відкритого вогню (факелів, свічок), піротехнічних ефектів, а також вчинення пострілів, фейерверків та вогневих ефектів.

8. На час оформлення постановок, показу вистав і проведення спектаклів повинен бути забезпечений вільний прохід шириною не менше 1 м навкруги планшета сцени, а виходи зі сцени та проходи до дверей мають бути вільними.

9. Між дерев'яною рампою помосту (естради, сцени) та кожухами електросвітильників повинен бути прокладений негорючий теплоізолюючий матеріал завтовшки 8-10 мм. У разі встановлення підсвітів безпосередньо на планшеті помосту (естради, сцени) під них повинні підкладатися негорючі теплоізоляційні килимки.

10. Прожектори та софіти повинні бути віддалені від декорацій і спалимих конструкцій на відстань 0,5 м. Відстань між лінзовими прожекторами і спалимими декораціями повинна становити не менше 2 м. Електричні дроти та кабелі, що йдуть від прожекторів і ліхтарів до місця вмикання їх в мережу, не повинні зазнавати механічних пошкоджень.

11. При прокладанні електричних кабелів для акустичного і освітлювального електрообладнання необхідно використовувати накладні модулі кабельного захисту.

